

Brody, dnia 03.11.2022 r.

**Nazwa zamówienia:** Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej

**Numer postępowania:** I.271.50.2022

## **WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ**

### **Do Wykonawców**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela się wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

Zgodnie z SIWZ termin zakończenia zadania przypada na 20.12.2022 r., czyli 41 dni od dnia przetargu. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną GDDKiA, która jest zarządcą drogi DK42, należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego a wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do rozstrzygnięcia przetargu, wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, zamówienie materiałów oraz wykonanie robót a także okres jesienno - zimowy, który może utrudnić lub wręcz uniemożliwić wykonywanie pewnych robót (np. odtworzenia chodnika itp.) termin 20.12.2022 może okazać się nie realny do dotrzymania. Bardzo prosimy o potwierdzenie tego terminu jako faktycznego terminu zakończenia prac.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Potwierdzamy termin realizacji inwestycji z ewentualną możliwością przedłużenia go aneksem do końca roku.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego lub przykładowej karty katalogowej koryta odwodnieniowego o wym. 56 / 80 x 40 x 100 cm, gdyż po analizie rynku prefabrykatów betonowych nie udało się znaleźć producenta elementów o takich parametrach.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Dopuszcza się zastosowanie koryta równoważnego o podobnej pojemności i możliwości wprowadzenia do kolektora deszczowego rury Ø 400 mm.

**WÓJT GMINY BRODY**

**MARZENA BERNAT**